



MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO
CÂMARA MUNICIPAL

Anexo
EDITAL N° 026/08

Qualidade da Água para Consumo Humano

1º Trimestre de 2008

Cronograma apresentado ao IRAR para o 1º trimestre de 2008.

Resumo de Parâmetros

	Parâmetro	V.P.		N.º Análises Previstas no PCQA	% Análises Realizadas	Mínimo	Máximo	% Análises que cumprem a legislação
Parâmetros analisados no 1º Trimestre de 2008	Desinfectante Residual	---	mg Cl ₂ /L	25	100	<0,05	2,0	-
	Bactérias Coliformes	0	UFC/100mL	25	100	0	0	100
	Bactérias Coliformes	0	UFC/100mL	25	100	0	0	100
	Amónio	0,5	mg NH ₄ /L	9	100	< 0,050	< 0,050	100
	N.ºColónias 22°C	s/ alteração	UFC/mL	9	100	N.D.	20	-
	N.ºColónias 36°C	s/ alteração	UFC/mL	9	100	N.D.	11	-
	Condutividade	2500	µS/Cm a 20 °C	9	100	97,2	354	100
	Cor	20	mg/L PtCo	9	100	<5	<5	100
	pH	6,5 - 9,0	E. Sorensen	9	100	6,1	8,0	89
	Manganês	50	µg Mn/ L	9	100	<10	3,7e+2	78
	Nitrato	50	mg NO ₃ /L	6	100	<1,0	<1,0	100
	Oxidabilidade	5,0	mg O ₂ /L	9	100	<2,0	4,0	100
	Cheiro, a 25 °C	3	Factor diluição	9	100	<1	<1	100
	Sabor, a 25 °C	3	Factor diluição	9	100	<1	<1	100
	Turvação	4	UNT	9	100	<0,30	15	78
	Alumínio	200	µg Al/L	1	100	1,1e+2	1,1e+2	100
Clostridium	0	UFC/100mL	1	1	0	0	100	

Fonte: Cesab

Paços do Concelho de Vila Velha de Ródão, 24 de Abril de 2008

A Presidente da Câmara Municipal

Dr^a Maria do Carmo Sequeira