



MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO
CÂMARA MUNICIPAL

Anexo
EDITAL Nº 033/2010

Qualidade da Água para Consumo Humano -1º trimestre de 2010

Parâmetro	V.P.	N.º Análises Prevista no PCQA	% Análises Realizadas	Mínimo	Máximo	% Análises que cumprem Legislação	
Desinfectante Residual	---	mg Cl ₂ /L	16	100	< 0,05	> 4	-
Bactérias Coliformes	0	N/100mL	16	100	0	1	94
Escherichia Coli	0	N/100mL	16	100	0	0	100
Amónio	0,50	mg NH ₄ /L	7	100	< 0,05	< 0,05	100
N.ºColónias 22°C	s/ alteração	N/mL	7	100	N.D.	146	-
N.ºColónias 36°C	s/ alteração	N/mL	7	100	N.D.	125	-
Condutividade	2500	µS/cm, a 20 °C	7	100	49,3	329	100
Cor	20	mg PtCo/L	7	100	< 5	16	100
pH	6,5 - 9	E. Sorensen	7	100	5,4	7,9	57
Manganês	50	µg Mn/L	7	100	< 10	73	86
Nitrato	50	mg NO ₃ /L	5	100	< 1	1,5	100
Oxidabilidade	5,0	mg O ₂ /L	7	100	< 2	3,8	100
Cheiro, a 25°C	3	Factor diluição	7	100	< 3	< 3	100
Sabor, a 25°C	3	Factor diluição	7	100	< 3	< 3	100
Turvação	4	UNT	7	100	< 0,3	8,3	86
Alumínio	200	µg Al/L	1	100	96	96	100
Clostrídium presumível	0	N/100mL	1	100	0	0	100

Fonte: Cesab

* Ver Relatório

Paços do Concelho de Vila Velha de Ródão, 17 de Maio de 2010

A Presidente da Câmara Municipal

Dr^a Maria do Carmo Sequeira